

[illegible]

Codice tipo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Attività
Controllo condizione normale con correnti di ingresso e uscita
Controllo corrente di carica e tensione delle batterie
Controllo corrente erogata dall'eventuale ramo servizi
Controllo tempo di carica a fondo delle batterie
Controllo tempo di mantenimento di carica delle batterie
Lettura display/strumenti con registrazione misure
Controllo sistema di ventilazione con pulizia filtri
Rilievo temperatura ambiente e parametri principali di macchina
Pulizia del locale e del quadro
Verifica serraggio morsettiere
Verifica della continuità elettrica del conduttore di protezione
Ulteriori manutenzioni secondo le istruzioni del costruttore
<p>In aggiunta ed integrazione a tutte le operazioni sopra descritte, sono da eseguirsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le verifiche e manutenzioni secondo quanto riportato sul manuale del costruttore, ecc.;</li> <li>• tutte le verifiche e manutenzioni introdotte dalla specifica normativa tecnica tempo per tempo vigente</li> </ul>

Periodicità	Periodicità offerta
G	
M	
M	
M	
M	
3M	
M	
M	
6M	
SN	
SN	