



LEGENDA	
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
	PERCORSO D'ESCOO
	PERCORSO MEZZI VVF
	USCITA DI SICUREZZA CON LARGHEZZA PARI A 1/4 MODULI (1 MODULO 60 cm)
	STRUTTURA DI COMPARTIMENTAZIONE REIEI 30
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO EI 30
	STRUTTURA DI COMPARTIMENTAZIONE REIEI 60
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO EI 60
	STRUTTURA DI COMPARTIMENTAZIONE REIEI 90
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO EI 90
	STRUTTURA DI COMPARTIMENTAZIONE REIEI 120
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO EI 120
	IDENTIFICAZIONE SCALE
	QUADRO ELETTRICO
	INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI DI REPARTO
	MANGIONE ANTIPANICO
	PORTA A SCORRIERE APRIBILE A SPINTA IN EMERGENZA
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 kg CLASSE ESTINGUENTE NON INFERIORE A 3A/233 B-C
	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA DA 9kg CLASSE ESTINGUENTE NON INFERIORE A 113B
	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA 30 kg CLASSE ESTINGUENTE NON INFERIORE A A-B1-C
	IDRANTE A MURO UNIAS CON MANICHETTA DA 20 m E LUNGA
	IDRANTE SOPRASUOLO DN 70
	ATTACCO SINGOLO AUTOPOMPA UNITO IN POZZETTO INTERPRATO O INCASSATO A MURO
	PULSANTE DI EMERGENZA
	SPAZIO CALMO LUOGO SICURO STATICO PER LA PERMANENZA DI PERSONE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE
	SUPERFICIE DI AERAZIONE PARI A 2 SUPERFICIE IN PANTA DEL LOCALE

NOTE	
L'EDIFICIO SARÀ PROTETTO DAI SEGUENTI SISTEMI DI PROTEZIONE: <ul style="list-style-type: none">- ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA;- IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALEZIONE ALLARME INCENDIO;- IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA;- RETE IDRANTE;	SEGNALETICA DI SICUREZZA LA SEGNALETICA DI SICUREZZA DOVRÀ ESSERE CONFORME AL D.Lgs. 9 APRILE 2008, N. 81 (TITOLO V e Allegati da XXXI a XXXII)

REGIONE DEL VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.1 - DOLOMITI



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE
CODIVILLA DELL'OSPEDALE DI CORTINA D'AMPEZZO

PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:



(MANDANTE)



(MANDANTE)



(MANDANTE)



(MANDANTE)

APPROVAZIONE:

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Lazzari

Data:
Firma:

2	-	-
1	-	-
0	EMISSIONE	Dicembre 2017
EMISSIONE/REV.	DESCRIZIONE	DATA

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista G. G. Pinotti	CODICE COMMESSA XM022	DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno	Numero tavola D.V.011
Disegnatore E. Falveto	Titolo tavola PROGETTO: Prevenzione Incendi Piano copertura		Data Dicembre 2017
Verificatore V. Maniero			Scala 1:100