

REGIONE DEL VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.1 - DOLOMITI



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE
CODIVILLA DELL'OSPEDALE DI CORTINA D'AMPEZZO

PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:



Via della Paglia 14 - 35122 Padova (PD)
Tel. 049 2104521 - Fax 049 2104523

(MANDATARIO)



Via San Pio X, 6 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Tel. 0438 492359 - Fax 0438 492403

(MANDANTE)



Corso Stati Uniti, 56 - 35127 Padova
tel. 049 8705110 - fax 049 6988201

(MANDANTE)



Via Ferdinando Coletti, 36 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
Tel. 0435 31016 - Fax 0435 500935

(MANDANTE)

APPROVAZIONE:

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Ing. Stefano Lazzari

Data:

Firma:

2	-	-
1	-	-
0	EMISSIONE	Dicembre 2017
EMISSIONE/REV.	DESCRIZIONE	DATA

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista Ing. G. Finotti	CODICE COMMESSA XM022	DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno	Numero tavola D.V.RD
Disegnatore E. Favero	Titolo tavola PROGETTO: Prevenzione Incendi Relazione tecnica di deroga		Data Dicembre 2017
Verificatore Ing. V. Maniero			Scala -

Il presente elaborato e' di proprieta' dell' ATI e non puo' essere riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta



STRIOLO, FOCESATO & PARTNERS
architettura/ingegneria/design-padova



INDICE

	RELAZIONE DI DEROGA RELATIVA AL MONTALETTIGHE UTILIZZABILE IN CASO DI INCENDIO	1
1	PREMESSA	1
2	SITUAZIONE DA DEROGARE.....	1
3	NORMATIVA TECNICA.....	1
4	VINCOLI CHE IMPEDISCONO DI OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE	1
5	RISCHIO AGGIUNTIVO	2

RELAZIONE DI DEROGA RELATIVA AL MONTALETTIGHE UTILIZZABILE IN CASO DI INCENDIO

1 PREMESSA

Per l'ospedale "Codivilla" di Cortina d'Ampezzo sono previsti lavori di ristrutturazione generale che prevedono tra gli altri interventi la realizzazione di un ascensore montalettighe antincendio in quanto l'attività prevede aree di tipo D1 – D2 ed ha altezza superiore ai 12 m.

2 SITUAZIONE DA DEROGARE

Si chiede di derogare al fatto che l'ultimo piano dell'Ospedale non è servito dall'ascensore antincendio come previsto al punto 7 del D.M. 15 settembre 2005 cui fa riferimento il D. 19.3.2015.

Costituisce parte integrante della documentazione di Deroga il seguente elaborato grafico:

Codice elaborato		Elaborato grafico	Scala	Rev.
D.V.	014	Montalettighe antincendio	1:200	0

3 NORMATIVA TECNICA

Il decreto ministeriale 19 marzo 2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002 prevede al punto 15.7 (Allegato I – Titolo III) che

Montalettighe utilizzabili in caso di incendio

1. Gli edifici di altezza antincendio superiori a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D₁ e D₂, devono disporre di almeno un montalettighe antincendio. L'uscita dal montalettighe deve immettere in luogo sicuro posto all'esterno dell'edificio, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15m, ovvero 30m alle condizioni previste al punto 16.5, comma 3. Il montalettighe antincendio deve essere realizzato in conformità alle specifiche disposizioni vigenti ad accezione dell'area dedicata, di cui al punto 7 della regola tecnica emanata con decreto del Ministero dell'interno del 15 settembre 2005, che può essere realizzata nelle immediate vicinanze del vano montalettighe, anche se non comunicante direttamente.

Il decreto ministeriale 15 settembre 2005 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" cui fa riferimento il D.M. 19-3-2015 prevede al punto 7 per i vani corsa per ascensore antincendio che.....

- Tutti i piani dell'edificio devono essere serviti dall'ascensore antincendio;

Nel caso in esame l'ascensore antincendio, di nuova realizzazione è in grado di raggiungere tutti i piani dell'ospedale escluso il sottotetto adibito a sala riunioni (area E).

4 VINCOLI CHE IMPEDISCONO DI OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

L'edificio è esistente e di antica costruzione. Il prolungamento dell'ascensore antincendio all'ultimo piano altererebbe la vista prospettica dello stesso.



STRIOLO, FOCESATO & PARTNERS
architettura/ingegneria/design-padova



5 RISCHIO AGGIUNTIVO

Poiché la funzione del montalettighe antincendio è principalmente quella di trasportare barelle in sicurezza in caso di emergenza (la normativa lo prevede in presenza di aree D1 e D2) si ritiene che il mancato raggiungimento del piano sottotetto adibito a sala riunioni non crei alcun rischio aggiuntivo.

Il piano sottotetto, utilizzato saltuariamente per riunioni e/o convegni (con numero di persone presenti inferiore alle 100 unità) è comunque raggiungibile da un ascensore (non antincendio) utilizzabile da persone con difficoltà motorie.

Poiché in caso d'incendio viene inibito l'utilizzo di tale ascensore è stato previsto, per le persone con difficoltà motorie, uno spazio calmo dove poter sostare in sicurezza e poter essere assistiti per l'esodo dal personale addetto al soccorso in caso di emergenza.