



LEGENDA	
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
	PERCORSO D'ESODO
	PERCORSO MEZZI VVF
	USCITA DI SICUREZZA CON LARGHEZZA PARI A "x" MODULI (1 MODULO 60 cm)
	STRUTTURA DI COMPARTIMENTAZIONE REI/EI 30
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO EI 30
	STRUTTURA DI COMPARTIMENTAZIONE REI/EI 60
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO EI 60
	STRUTTURA DI COMPARTIMENTAZIONE REI/EI 90
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO EI 90
	STRUTTURA DI COMPARTIMENTAZIONE REI/EI 120
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO EI 120
	IDENTIFICAZIONE SCALE
	QUADRO ELETTRICO
	INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI DI REPARTO
	MANGIONE ANTIPANICO
	PORTA A SCORRERE APRIBILE A SPINTA IN EMERGENZA
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 kg CLASSE ESTINGUENTE NON INFERIORE A 3A/233 B-C
	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA DA 9kg CLASSE ESTINGUENTE NON INFERIORE A 113B
	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA 30 kg CLASSE ESTINGUENTE NON INFERIORE A A-B1-C
	IDRANTE A MURO UN45 CON MANICHETTA DA 20 m E LANCIA
	IDRANTE SOPRASUOLO DN 70
	ATTACCO SINGOLO AUTOPOMPA UNITO IN POZZETTO INTERRATO O INCASSATO A MURO
	PULSANTE DI EMERGENZA
	SPAZIO CALMO
	SUPERFICIE DI AERAZIONE PARI A 2/3 SUPERFICIE IN PIANTA DEL LOCALE

NOTE	
L'EDIFICIO SARÀ PROTETTO DAI SEGUENTI SISTEMI DI PROTEZIONE: <ul style="list-style-type: none">- ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA;- IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALE ALLARME INCENDIO;- IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA;- RETE IDRANTE;	SEGNALETICA DI SICUREZZA LA SEGNALETICA DI SICUREZZA DOVRÀ ESSERE CONFORME AL D.Lgs. 9 APRILE 2008, N. 81 (Titolo V e Allegati da XIV a XXIII)

REGIONE DEL VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.1 - DOLOMITI

REGIONE DEL VENETO
ULSS1
DOLOMITI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE
CODIVILLA DELL'OSPEDALE DI CORTINA D'AMPEZZO

PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

Via della Pace, 14 - 31012 Pordenone (PN)
Tel. 0432 214521 - Fax 0432 214522

(MANDANTE)

Via della Pace, 14 - 31012 Pordenone (PN)
Tel. 0432 214521 - Fax 0432 214522

(MANDANTE)

Corso Stati Uniti, 54 - 33017 Cortina (BL)
Tel. 0432 910111 - Fax 0432 910112

(MANDANTE)

Via Ferdinando Cobelli, 38 - 33044 Forno di Cortina (BL)
Tel. 0432 310116 - Fax 0432 500005

(MANDANTE)

APPROVAZIONE:

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Lazzari

Data:
Firma:

2	-	-
1	-	-
0	EMISSIONE	Dicembre 2017
EMISSIONE/REV.	DESCRIZIONE	DATA

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista Ing. G. Finotti	CODICE COMMESSA XM022	DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno	Numero tavola D.V.014
Disegnatore E. Favero	Disegnatore Ing. V. Maniero	Disegnatore Ing. V. Maniero	Data Dicembre 2017
Verificatore Ing. V. Maniero	Verificatore Ing. V. Maniero	Verificatore Ing. V. Maniero	Scala 1:200

Il presente elaborato è di proprietà dell'ATI e non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta